



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура Республики  
Северная Осетия – Алания

Прокуратура Моздокского района

Маэздæджы районы  
прокуратураæ

ул. Кирова, 43, г. Моздок  
PCO – Алания, 363760

Директору МБОУ ООШ п. Калининский

Васильевой Е.В.

ул. Победы д. 30, п. Калининский,  
Моздокский район, PCO – Алания, 363701

21.08.2023

№ 7-18-2023/Прдп679-23-20900011

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства об обеспечении  
пожарной безопасности и противодействии  
терроризму

Прокуратурой Моздокского района проведена проверка исполнения общеобразовательными учреждениями района законодательства в сфере обеспечения условий безопасности учебного процесса и нахождения учащихся в образовательных учреждениях, антитеррористической защищенности образовательных организаций.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 41 Закона № 273 охрана здоровья обучающихся включает в себя, помимо прочего, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

На основании п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких

организация

7-18-2023/Прдп679-23-20900



объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Указанные Требования с момента введения их в действие распространяются на объект образования, являющийся предметом рассмотрения по настоящему делу.

Требования к защищенности объектов устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, объектов (территорий) Министерства просвещения.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях) (пункт 5 Требований к защищенности объектов).

Разделом III Требований к защищенности объектов определены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Пунктом 24 Требований к защищенности объектов установлено осуществление мероприятий в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности. Так, подпунктом «м» указанного пункта предусмотрено, что объекты (территории) отнесенные к четвертой категории опасности должны быть оснащены системой наружного освещения, подпунктом «д» предусмотрено оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (подпункт «и» Требований к защищенности объектов);

Согласно п. 25 Требований к защищенности объектов в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 24 Требований к защищенности объектов, осуществляются, в том числе мероприятия по оснащению объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации (подпункт «а» пункт 25 Требований к защищенности объектов).



Как установлено в ходе проверки МБОУ ООШ п. Калининский, по адресу: ул. Победы д. 30, п. Калининский, Моздокский район, РСО – Алания, имеются нарушения антитеррористической защищенности территории (объекта), а именно, в нарушение подпункта (д) пункта 24 Постановления объекты (территории) не оснащены системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», данный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В силу пп. 1 п. 2 вышеуказанной статьи положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты

Нормами ст. 52, 53, 63, 69, 70 Федерального от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрены способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

В силу ст. 34 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и юридические лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Проведенной проверкой выявлены нарушения требований пожарной безопасности в МБОУ ООШ п. Калининский, по адресу: ул. Победы д. 30, п. Калининский, Моздокский район, РСО – Алания, а именно:

1. Не вынесена светозвуковая сигнализация о процессах горения в котельной, на испетчерский пункт. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 15.15\* СНиП II-35-76\* "Котельные установки")



2. Не установлены пусковые кнопки для дистанционного пуска пожарных насосов в шкафах у пожарных кранов. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов не предусмотрена одновременная передача сигнала (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 12.22 СНиП 2.04.01-85\* "Внутренний водопровод и канализация зданий")

3. Количество всасывающих линий к насосной станции менее двух. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 7.5 СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения")

4. В заглубленной насосной станции не предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 7.15 СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения")

5. Полы и каналы машинного зала насосной не выполнены с учетом требований по отводу воды к сборному приемку. На фундаментах под насосы не предусмотрены бортики, желобки и трубки для отвода воды. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 7.16 СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения")

6. Не предусмотрена категория надежности электроснабжения насосной станции по ПУЭ ниже первой. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 13.1 СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения")

7. Руководителем организации не разработана инструкция в отношении каждого здания, сооружения о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (п. 2, п. 392, п. 393 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).



8. Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (расчеты не предоставлены) (ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п. 12).

9. На объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п. 30).

10. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должен соблюдаться регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (регламент не представлен) (ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п. 54).

11. Не организованы работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п. 54);

12. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (от производителя). (ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п. 54).

13. Не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов огнезащитным составом (документы не представлены) (ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п. 95).

14. В насосной станции не предусмотрен контроль уровня воды в дренажном приемке, аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов). (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона



от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 13.12 СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения").

Выявленные нарушения закона являются следствием ненадлежащего отношения к исполнению обязанностей, сотрудниками МБОУ ООШ п. Калининский, ответственными за соблюдение вышеуказанного законодательства, и стали возможны в силу отсутствия должного контроля при решении таких вопросов со стороны директора организации.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к недопущению впредь и устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений закона.
3. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры района, в связи с чем, о дне и месте его рассмотрения заблаговременно уведомить прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок, с приложением копий документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений закона, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в их допущении.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

Р.У. Дзагоев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3D706D23861D1D72A8A2BCA5C9377E8B  
Владелец Дзагоев Роберт Умарович  
Действителен с 30.12.2022 по 24.03.2024

А.Э. Салказанов, +7 (926) 151-05-15